

TOOTE MÄRGISTUSKRITEERIUMID

09.04.2025

1. SERTIFIKAADIGA KAETUD TOOTED

Iga toode tuleb varustada fikseeritud ja kergesti loetava sildi või märgisega, milles sisaldub vähemalt järgmine teave:

- sertifikaadi number;
- normdokument, mille alusel on sertifikaat väljastatud ja millele toode vastab;
- sertifikaadiga kaetud toimivus (tulepüsivuse- ja/või suitsupidavuse- ja/või isesulgumisvõime klass)*;
- tootja nimi (võib lisada ka aadressi);
- toote tüüp ja/või nimi;
- toote seerianumber või kordumatu viitenumber;
- valmistusaasta (kui toote seerianumber või kordumatu viitenumber ei sisalda viidet aasta numbrile);
- märgise ülaosas paigutatakse sertifitseerimistunnus või kiri „Kiwa certified“.
- CPR sertifikaadi korral võib märgisele lisada „CE“ sümboli ning sertifitseerimisasutuse tunnusnumbri.

***Tootja võib deklareerida toimivust ainult komplektsele lõpptootele.**

Märgise mõõdud (L x K, mm): 25-40 x 55-70.

Märgis peab paiknema avatava avatäite lengil ja lehe serval, mitteavatava avatäite raamil.

Harmoniseeritud valdkonna lisakohustused:

Oma toodet turustades koostab tootja toote toimivusdeklaratsiooni lähtuvalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 305/2011.

Toote müügidokumentatsiooniga antakse kaasa CE-märgis, mis on vormistatud kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/2011.

Näidised:



kiwa
CERTIFIED
Product
Kiwa Estonia OÜ

1336-CPR-xxxx
EN 16034:2014
EI₂30
S_a / S₂₀₀
C5
AS ABC
tuletõkkeuks
tüüp P50
ID nr xxxx-yy

kiwa
CERTIFIED
Product
Kiwa Estonia OÜ

ET-xxxx-yy
EN 16034:2014
EI₁30
S_a / S₂₀₀
C5
AS ABC
tuletõkkeuks
tüüp P50
ID nr xxxxx-xx
yyyy

kiwa
CERTIFIED
Product
Kiwa Estonia OÜ

1336-CPR-0001
**EN 14351-1:2006 +
A2:2016**
AS ABC
Tänav 8
12345 Tallinn
tüüp P50
ID nr 25877-18

CE
1336

kiwa
CERTIFIED
Product
Kiwa Estonia OÜ

1336-CPR-xxxx
EN 16034:2014
AS ABC
Tänav x
12345 Tallinn
tüüp P50
ID nr xxxx-yy
EI₂30
S_a / S₂₀₀
C5

CE
1336

1336-CPR-xxxx
**EN 14351-1:2006 +
A2:2016**
AS ABC
välisuks
tüüp P50
ID nr xxxxx-xx
yyyy

ET-xxxx-yy
TS-ET-xxxx
EI60
AS ABC
tuletõkkeaken
tüüp P50
ID nr xxxx-yy

Kiwa certified
1336-CPR-xxxx
EN 16034:2014
EI₂30
AS ABC
tuletõkkeaken
tüüp P50
ID nr xxxxx-xx
yyyy

Kiwa certified
ET-xxxx-yy
EN 16034:2014
AS ABC
tuletõkkeuks
tüüp P50
ID nr xxxxx-yy
EI₂30
S_a / S₂₀₀
C5

Kiwa certified
ET-xxxx-yy
TS-ET-xxxx
EI30
AS ABC
moodulsein
tüüp P50
ID nr xxxxx-xx
yyyy

Kiwa certified
1336-CPR-0001
EN 16034:2014
AS ABC
Tänav x
12345 Tallinn
tüüp P50
ID nr xxxx-yy
EI₂30

CE
1336

2. EKSPERTARVAMUSEGA KAETUD TOOTED

Avatavad ja mitteavatavad avatäited tuleb varustada fikseeritud ja kergesti loetava sildi või märgisega, milles sisaldub vähemalt järgmine teave:

- ekspertarvamuse number;
- ekspertarvamusega kaetud toimivus (tulepüsivuse ja/või suitsupidavuse klass)*;
- tootja nimi;
- toote tüüp ja/või nimi;
- valmistusaasta;
- märgise ülaosas paigutatakse ekspertarvamuse tunnus või kiri „Kiwa ekspertarvamus“.

***Tootja võib deklareerida toimivust ainult komplektsele lõpptootele.**

Märgise mõõdud (L x K, mm): 25-40 x 55-70.

Märgis peab paiknema avatava avatäite lengil ja lehe serval, mitteavatava avatäite raamil.

Näidised:



3. VUUGITÄITED, LÄBIVIIGUMATERJALID, TULETÕKKEVAHENDID

Tootel peab sisalduma vähemalt järgmine teave:

- sertifitseerimistunnus viitega sertifikaadi numbrile*;
- sertifikaadiga kaetud toimivus (tulepüsivuse klass / tuletundlikkuse klass);
- tootja nimi ja aadress;
- toote tüüp ja/või nimi;
- partii nr ja/või toote valmistusaeg.

Sertifitseerimistunnuse näidis:



** Sertifitseerimistunnuse paigutus tootel ei tohi olla eksitav*