

Beproevingsfrequenties

Dit interpretatiedocument is van toepassing op de beproevingsfrequenties van BRL 2816, die op 12 november 2025 door het College van Deskundigen als volgt zijn aangepast.

4.1 Sterkte, stijfheid en stabiliteit en 4.2 Vorm en afmetingen

Interne kwaliteitsbewaking

De frequentie van beproeven tot 2 jaar na de afgifte van het certificaat c.q. vermelding van een product op de bijlage met gecertificeerde producten bedraagt:

Van elke productiesessie van iedere afmeting per type afstandhouder dient de leverancier minimaal 5 stuks te bemonsteren en te beproeven. De leverancier dient de resultaten toe te voegen aan de statistiek.

Na 2 jaar is een verlaging van de beproevingsfrequentie mogelijk indien van een bepaald product (type met bijbehorende dekking) 50 metingen verdeeld over minimaal 10 productie sessies bekend zijn.

De minimale beproevingsfrequentie bedraagt dan 1 x per 5 productie sessies met een minimum van 1 x per jaar indien het product geproduceerd is.

Op het moment dat de grondstof waarmee de kunststof afstandhouders worden geproduceerd wijzigt (leverancier en/of samenstelling) dient de oorspronkelijke frequentie welke de eerste 2 jaar van toepassing was weer gehanteerd te worden.

Controlebezoeken

Tijdens de controlebezoeken beproeft de leverancier in aanwezigheid van de CI 5 afstandhouders van minimaal 3 verschillende afstandhouders (type met bijbehorende dekking).

De bepalingen ten aanzien van Sterkte, stijfheid en stabiliteit dienen aan de statistiek te worden toegevoegd.

De bepalingen ten aanzien van Vorm en afmetingen dienen allen te voldoen.

Bij het kiezen van de te beproeven afstandhouders dient rekening gehouden te worden met de grote van het assortiment van gecertificeerde producten zodat na 5 jaar van alle type afstandhouders minimaal 1 dekking is bijgewoond.